



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya: Mecskei Öntözési Kft. Mecskei Öntözési Fenntartható Vízgazdálkodási Közösség Öntözésfejlesztési beruházás előzetes vizsgálati eljárása

Ügyiratszám: 4399/2025.

Az eljárás megindulásának napja: 2025. szeptember 16.

Az ügyintézési határidő: 45 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Mátyás Tímea

Telefonszám: 72/795-171

A tervezett tevékenység jogszabályi besorolása:

A Mecskei Öntözési Kft. (a továbbiakban: Környezethasználó) meghatalmazása alapján Ridegh Edina ev. (7300 Komló, Anikó utca 2., a továbbiakban: Tervező) 2025. szeptember 16. napján a tárgyi ügyben előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz. A Tervező a kérelemhez mellékelte az általa összeállított „Mecskei Öntözési Kft. Mecskei Öntözési Fenntartható Vízgazdálkodási Közösség Öntözésfejlesztési beruházás Előzetes vizsgálati dokumentációja” megnevezésű dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Dokumentációban foglaltak szerint a tárgyi tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 4. b) pontja „Öntözőtelep- védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül” alapján előzetes vizsgálat és a Baranya Vármegyei Kormányhivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A Környezethasználó neve, székhelye:

Mecskei Öntözési Kft. 7728 Somberek, Mohácsi út 1.

A tervezett tevékenység célja:

A Környezethasználó a használatában lévő Erdősmecske és Feked közigazgatási területén található mezőgazdasági területein a termésbiztonság megőrzése, valamint javítása érdekében öntözési közöset alkotva öntözésfejlesztési beruházást kíván megvalósítani.

A tervezett tevékenység helye:

A tervezett tevékenységgel érintett területek Erdősmecske és Feked településeken helyezkednek el. Az öntözéssel érintett területek Erdősmecske és Feked A fekedí meglévő öntözőrendszer fix kiépítésű nyomóvezetékek létesítésével kerül fejlesztésre. A fejlesztés során a Feked 0103/11 hrsz.-on egy új tározó, az Erdősmecske 094/2 hrsz.-on két új kút kerül kialakításra.

A tervezett tevékenység bemutatása:

A fekedí megépült kutak, és megépült öntözővíz tározóból álló rendszer továbbfejlesztésre kerül, melynek keretein belül a tározó mellé vízkivételi mű épül, és fix nyomóvezetékek biztosítják a területek öntözését.

Az erdősmecskei illetve a fekedí nyugati területek öntözésére két új kút létesül. A kutak a termelt vizet egy tervezett öntözővíz tározóba juttatják, ahol fix vízkivételi művekből nyomóvezetékek juttatják az öntözővizet az öntözendő területekre.

A területek öntözési módja mikroöntözés, felszín alatti csepegtetőcső.

Az újonnan létesülő kutakból a víz a Feked 0103/11 hrsz.-en épülő öntözővíz tározóba jut. Az öntözővíz tározó fóliaszigetelésű.

A földmedrű tározó szigetelése: 2,5 mm vastag HDPE, alatta 1 réteg 800 g/m² geotextília.

A kivitelezési munkák befejezése után tározó földmű füvesítés, vagy egyéb erózióvédelem kiépítés tervezett.

Tározó műszaki paraméterei:

- Tározó fenék méretei: 27,0 x 61,5 m
- Töltéskorona szélessége: 3,0 m
- Belső oldali rézsű: 1 : 1,5
- Külső oldali rézsű: 1 : 2,0
- Üzemi vízszint: 196,9 mBf
- Hasznos tározó kapacitás: 6 000 m³
- Max. vízmélység: 3,0 m
- Teljes mélység: 3,5 m

A tervezett kutak főbb műszaki adatai:

	E1	E2
Érintett hrsz	Erdősmecske 094 2 hrsz	Erdősmecske 094 2 hrsz
EOV X	91 842	91 605
EOV Y	610 233	610 270
Terepszint	182 mBf	181,5 mBf
Talpmélység	0,5 m	
Csővezet	0,0 - 10,0 Ø355,6 mm irányrakar 0,0 - 70 Ø 280 250 mm PVC 0,0 - 95 Ø 160 150 mm PVC 80,0 - 90,0 m Ø 160 150 résejt PVC szűrőcső	
Elvart vízhozam	120 L/min	120 L/min

A tervezett kutakra vonatkozó lekötési igény: 11715 m³/év

Az öntözővíz elosztó vezetékek adatai a következők:

Vezeték jele	Hossza	Átmérője
NY-1	1822 fm	Dk280 225 160
NY-1-1	612 fm	Dk160 90
NY-2	641 fm	Dk200
NY-3	166 fm	DL200
NY-4	308 fm	DL160
NYK-1	156 fm	Dk63
NYK-2	390 fm	Dk63

Az öntözendő – kertészeti zöldség-gyümölcs termeléssel érintett – terület nagysága összesen 88,0378 ha.

Az érintettek a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányába a Baranya Vármegyei Kormányhivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjénél betekinthetnek. A betekintés módjáról a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnál vagy a tervezett tevékenység telepítési helyei szerinti jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzétette. Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee980787df0199703875666374/199109/-322388422291226724/4399_Mecskel%C3%96nt%C3%B6z%C3%A9si_Kft._EV.zip

A konkrét ügyben a R. 5. § (2) bekezdése alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal lehetséges döntései:

1. ha az előzetes vizsgálat során a tervezett tevékenység környezetvédelmi engedélyezését **kizáró ok** merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy a tervezett tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható;
2. ha a **tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban**, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig **meg kell szüntetni**;
3. amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a tervezett tevékenység megvalósításából **jelentős környezeti hatások származhatnak**, határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti hatástanulmány és egységes környezethasználati engedély kérelem tartalmi követelményeit;
4. ha nem tételezhető fel jelentős környezeti hatás és a tárgyi tevékenység a R. 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. §-ának (1) bekezdése e) pontja szerinti - egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteinek elektronikus példányát a tervezett tevékenység telepítési helyei szerinti és a feltételezhetően érintett település szerinti jegyzőnek, aki haladéktalanul, de legkésőbb **öt napon** belül gondoskodik a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a tervezett tevékenység helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány és az egységes környezethasználati engedély tartalmára vonatkozóan a **közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.**

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a közleményt **2025. szeptember 22. napján** a 7621 Pécs, Papnövelde utca 13–15. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (<http://www.kormanyhivatalok.hu>) **teszi közzé.**



A dokumentum elektronikusan hitelesített
Dátum: 2025.09.22 14:04:44
Baranya Vármegyei Kormányhivatal
Mátyás Tímea

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 795 168 ; kornyeztvedelem@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: DDKTVE; KRID: 302222951
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900